



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ  
(ДЕРЖПРАЦІ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ  
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Казакова 3, м. Дніпро, 49107 тел.(056) 776-74-40, факс (056) 776-48-78  
E-mail: 04dp@dsp.gov.ua СДРПОУ 39788766

АКТ

перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

від « 20 » 06 2018 року

№ 9 / 2.7-09

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА", юридична адреса: 49000  
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1, КВЕД - 68.20  
СДРПОУ - 31659485

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця),  
місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-  
підприємця))

ТДК «Новий центр», за адресами: м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 1, вул. В. Лінинського, буд. 7 б  
(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити),

ПрАТ «АГРА»

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця))  
в частині відповідно до доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана від 28.03.2018  
(витяг з протоколу № 11 засідання КМУ)

(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

**I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок**

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ 14.06.2018 № 568-П	<input type="checkbox"/> планова
Направлення на перевірку № 312/2.7-н від 14.06.2018	<input type="checkbox"/> <u>позапланова</u>

Початок перевірки				Завершення перевірки			
19	06	2018	09:00	20	06	2018	16:00
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

**II. Особи, що беруть участь у перевірці**

Посадові особи Держпраці:

Головний державний інспектор відділу нагляду у агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки – Ларіонцева Марина Юріївна, головний державний інспектор відділу нагляду у газовій промисловості управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки - Гавялов Вадим Григорович, головний державний інспектор відділу нагляду у

будівництві, енергетиці, за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки - Степачов Володимир Миколайович

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій - \_\_\_\_\_

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи

Директор Клименов Яків Михайлович

### III. Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі

Додаткова інформація до перевірки\*

### IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	<b>Загальні питання</b>					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають					стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує					стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено					статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні					абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчання та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів					стаття 18 ЗУ № 2694
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають					стаття 13 ЗУ № 2694; стаття 40 ЗУ № 1127; стаття 18 ЗУ № 2288; стаття 22 КУ № 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб) яка					частина друга статті 13

	забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється					
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0.5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік					частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються					абзац третьої частини другої статті 13 ЗУ № 2694. статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться					стаття 13 ЗУ № 2694
1.13	Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно					стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.14	Облік нещасних випадків ведеться					стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.15	Облік аварій ведеться					стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно					стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються					стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні					стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охонлюються умовами дозволу, відповідає					стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена					стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено					стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний					стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи					стаття 11 ЗУ № 2245 статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі					стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та					стаття 29 ЗУ № 1127

	ліквідації аварій готові					
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені					стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог					стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають					стаття 21 ЗУ № 2694
<b>2</b>	<b>Безпечне виконання робіт</b>					
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна					стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено					стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)					стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються					статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються					статті 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується					стаття 21 ЗУ № 2694
<b>3</b>	<b>Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів</b>					
3.1	Контроль роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється					стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протинаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно					статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні					стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають					статті 13, 21 ЗУ № 2694; стаття 20 ЗУ № 1127; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає					стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином					стаття 13 ЗУ № 2694
<b>4</b>	<b>Спеціальні вимоги гірничого пагляду (використання та охорона надр)</b>					
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами					статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ №

	наявний					1127, стаття 11 ЗУ № 2665
4.2	Проект дослідно-промислової розробки або проект розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку					стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.3	Введення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту					стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94
4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком					стаття 36 ЗУ № 2665; ПКМУ від 14.02.95 № 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом					стаття 55 КУ № 132/94
4.6	Акт про надання гірничого відводу для надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний					стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59
4.7	Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується					статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються					стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються					стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується					статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечуються					стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції дотримуються					стаття 53 КУ № 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються					статті 24, 53 КУ № 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується					ПКМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується					статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127, стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримуються					стаття 54 КУ № 132/94

**Примітка.****Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:**

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

**V. Порухення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки**

№ з/п	НА <sup>1</sup> , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення <sup>3</sup>
	реквізити норми	позначення НА <sup>2</sup>	
Заступник начальника відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами - головний державний інспектор відділу нагляду у газовій промисловості управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки – <b>Гавдялов Вадим Григорович</b>			
1.	Ст.13	ЗУ № 2694	На підприємстві не складено та не затверджено наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками, що є порушенням п.1.6 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (далі НПАОП 0.00-1.15-07).
2.	Ст.13	ЗУ № 2694	Зовнішні поверхні газопроводів, обладнання, арматуру не пофарбовано відповідно до вимог ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" та ДСТУ Б В.2.5-29:2006, що є порушенням п. 3.12. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (далі НПАОП 0.00-1.76-15).
3.	Ст.13	ЗУ № 2694	У паспорті газового господарства не зазначені зміни пов'язані з заміною комерційного вузлу обліку газу з додаванням відповідних схем, що є порушенням п.3.6. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15
4.	Ст.13	ЗУ № 2694	Не переглянутий план локалізації та ліквідації аварій в системі газопостачання, що є порушенням п.3.30. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15
5.	Ст.13	ЗУ № 2694	Не складені паспорти технічного стану газопроводів, що є порушенням п.1.24. глави 1 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15
6.	Ст.13	ЗУ № 2694	Не складені експлуатаційні паспорти на розподільні газопроводи, що є порушенням п.1.14 глави 4 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15
7.	Ст.13	ЗУ № 2694	Не розміщені режимні карти в ШРП с РД-033 та ЩГРП с РД В-249 , що є порушенням п.2.1 глави 2 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15
8.	Ст.13	ЗУ № 2694	На підприємстві виявлено порушення державних будівельних норм, а саме: - діелектричні підкладки наземного газопроводу прокладеному по території підприємства на опорах та по стінах будівель та споруд не відповідають п. 11.30 ДБН В.2.5-20-2001, що є порушенням п.3.2. розділу III НПАОП 0.00-1.76-15.
головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об'єктами			

коглонагляду та підйомними спорудами управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки - <b>Степачов Володимир Миколайович</b>			
9.	стаття 13	ЗУ № 2694	Підприємством не отримано дозвіл на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, а саме: об'єкти напругою вище 1000 В, ескалаторів, чим порушено, п. 1 постанови КМУ 1107, «ПОРЯДОК видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
10.	стаття 13	ЗУ № 2694	У посвідченнях з електробезпеки працівників підприємства відсутні результати проходження медичного огляду, чим порушено, п. 2.1.3, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
11.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не має списків працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, до пускачів, чим порушено, п. 3.2.9, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
12.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не має переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, чим порушено, п. 3.2.9, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
13.	стаття 13	ЗУ № 2694	Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд не встановлено особою відповідальною за електро-господарство підприємства, чим порушено, п. 2.2.13, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
14.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено регламентні роботи по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок відповідно до критеріїв стану безпеки. Відсутні акти опосвідчення стану безпеки даних електроустановок до та понад 1000 В, чим порушено, п.п. 8.1., 8.2., 8.7.1., НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
15.	стаття 13	ЗУ № 2694	Сторінки журналу протоколів перевірки знань з електробезпеки не скріплено печаткою підприємства, чим порушено, п. 2.1.4, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
16.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не всі двері приміщень електроустановок замкнені на замок, чим порушено п. 2.2.18, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
17.	стаття 13	ЗУ № 2694	Працівники підприємства не пройшли інструктаж на першу групу з електробезпеки, чим порушено п. 2.1.3, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
18.	стаття 13	ЗУ № 2694	В приміщеннях електро-установок зберігається інструмент, що не належить до даних електроустановок, чим порушено п. 2.2.20., НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
19.	стаття 13	ЗУ № 2694	Електротехнічний персонал підприємства не забезпечено засобами захисту для роботи в електроустановках понад 1000 В, чим порушено, п. 4.2.9. Додаток 2, НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
20.	стаття 13	ЗУ № 2694	Не має журналу обліку та зберігання засобів захисту, чим порушено, п. 4.2.6. Додаток 1, НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
21.	стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутні відомості про перевірку справності роботи манометрів, запобіжних клапанів, показчиків рівня води і

			живильних пристроїв котлів - не рідше одного разу на зміну, що є порушенням розділу VII. глави. 3. п. 1 НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
22.	стаття 13	ЗУ № 2694	На котлах відсутня прикріплена на видному місці табличка форматом не менше ніж 300 на 200 мм із зазначенням таких даних: 1) дозволений тиск або температура води; 2) число, місяць і рік наступних внутрішнього (зовнішнього) огляду і гідростатичного випробування, що є порушенням розділу VIII. глави 2. п. 3 НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
23.	стаття 13	ЗУ № 2694	Суб'єктом господарювання не призначено працівника, відповідального за утримання ескалатора в справному стані, що є порушенням п. 7.10 НПАОП 0.00-1.06-77 „Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів”.
Головний державний інспектор відділу нагляду у агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки – <b>Ларіонцева Марина Юріївна</b>			
24.	ст.13	ЗУ №2694	Відсутній затверджений Перелік необхідних інструкцій з охорони праці, що є порушенням р. IV п. 2 Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98
25.	ст.13, 18	ЗУ № 2694	Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ведеться не за встановленою формою (не заповнюються вік особи), чим порушено вимоги п. 6.3 ( додаток 5) НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
26.	ст.13	ЗУ №2694	Відсутній перелік робіт підвищеної небезпеки, затверджений роботодавцем, чим порушено вимоги НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
27.	ст.13	ЗУ №2694	Не розроблене Положення про службу охорони праці, що є порушенням п.1.2.Типового положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04
28.	ст.13	ЗУ №2694	Відсутній журнал обліку видачі інструкцій, що є порушенням р.V п.3. НПАОП 00.0-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
29.	ст.13	ЗУ №2694	Не призначено посадову особу, яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці у структурному підрозділі, чим порушено вимоги ст.13 ЗУ «Про охорону праці»
30.	ст.13	ЗУ №2694	Не призначено особу, відповідальну за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, чим порушено вимоги п.1.3.1 НПАОП. 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

<sup>1</sup> Нормативно-правовий акт

<sup>2</sup> Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

<sup>3</sup> Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку № \_\_\_\_\_ таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт (виробництва)

об (о) \_\_\_ год. \_\_\_ хв. « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_18\_\_ року.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)

об \_\_\_ год. \_\_\_ хв. « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.



(у разі необхідності перелік продовжити)  
Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

\_\_\_\_\_ (посада)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку**  
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина 1 статті 6 ЗУ № 877

**VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання**

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)


№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень

**VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

Посадові особи Держпраці:

Головний державний інспектор  
відділу нагляду у  
агропромисловому комплексі та  
соціально-культурній сфері

(посада)



Ларіонцева Марина Юріївна

Головний державний інспектор  
відділу нагляду у газовій  
промисловості

(посада)

(підпис)

Гавядов Вадим Григорович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний державний інспектор  
відділу нагляду у будівництві,  
енергетиці, за об'єктами  
котлонагляду та підйомними  
спорудами

(посада)

(підпис)

Степачов Володимир Миколайович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

Директор

(посада)

(підпис)

Клименов Яків Михайлович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор

(посада)

(підпис)

Клименов Яків Михайлович

(прізвище, ім'я та по батькові)

20.06.2018р.

(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

(посада)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

Акт перевірки направлено листом від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_